

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ68.В.02541

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз».
Адрес: 119285, РОССИЯ, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А.
ОГРН: 1077759792197. Телефон: +74952585100, факс: +74952585100.

№ 0013268

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong Building Products S.A.».
Адрес: ФРАНЦИЯ, 67 Rue de Salins / В.Р. 89, 25302 Pontalier Cedex, France.
Телефон: +330381384559, факс: +330381384557.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты потолочные минераловатные, толщиной 15 мм, плотностью от 240 до 300 кг/м³, марки «DUNE NG Armstrong», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ), ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-040/04-2017 от 05.04.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.FR.001.ОС.04.00844 от 12.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

06.04.2017

по

05.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия