



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ВЕ.ОС002/2.Н.00235

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз».  
(наименование и местонахождение заявителя)  
Адрес: 119285, РОССИЯ, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А.  
ОГРН 1077759792197. Телефон: +74952585100, факс: +74952585103.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Promat International N.V.».  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
Адрес: БЕЛЬГИЯ, Bornstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium.  
Телефон: +3215718100, факс: +3215718229.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты потолочные песчано-силикатные, толщиной 6  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
мм, плотностью от 910 до 1200 кг/м<sup>3</sup>, марки Newtone Residence выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 5410  
код ТН ВЭД  
6811 82 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94, п. 6, метод I, негорючий материал (НГ).  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № АПБ-319/10-2015 от 19.10.2015 г., ИЛ  
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до  
03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)  
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.ВЕ.001.ОС.04.00921 от 15.06.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.10.2015 по 20.10.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

000421